



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture de COTE D'OR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Dijon, le 30 juillet 2009

Monsieur MAIRIE DE GENLIS MAIRIE 21110 GENLIS	03 AOÛT 2009 PISCINE	Suite à donner Pour information Acc. H.S. PISCINE
--	---------------------------------------	---

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

GENLIS

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00066925		Prélevé le : mercredi 22 juillet 2009 à 10h00
Unité de gestion	0094	GENLIS	par : LDGO - Cécile CHENE
Installation	UDI 000112	GENLIS	Type visite : D1
Point de surveillance	P 0000000112	RESEAU DE DISTRIBUTION	Type d'eau: T
Localisation exacte		Mairie	
Commune		GENLIS	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	17,0 °C			25,00
----------------------	---------	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,44 mg/LCl ₂			
Chlore total	0,52 mg/LCl ₂			

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON 2101

Type de l'analyse : D1N

Code SISE de l'analyse : 00067857

Référence laboratoire : 09072101544201

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	1 qualit.			
Saveur (qualitatif)	1 qualit.			
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,50 NFU			2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,35 unité ^p H			6,50	9,00
----	---------------------------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	542 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	23,7 mg/L		50,00		



Préfecture de COTE D'OR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement

PLV : 00066925 page : 2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00066925)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/La Directrice,
l'Ingénieur Sanitaire,
M.N. LOIZEAU.